

Bescheinigung
über die energetische Bewertung der Wärmeauskopplung
aus dem BMHKW Großrosseln
nach FW 309-1 (Stand 05/14)
der
STEAG New Energies GmbH GmbH

Primärenergiefaktor $f_{P,FW} = 0$

Der bescheinigte Primärenergiefaktor beruht auf Kennzahlen des Betreibers der Energieanlagen STEAG New Energies GmbH des Bilanzjahres 2014 gemäß Gutachten der Ingenieurberatung ZICON vom 22. Juli 2015.

Zusätzliche Angaben:

Anteil an Wärme aus Kraft-Wärme-Kopplung: 71,9 %

Hinweis: Nach dem Arbeitsblatt FW 309 – 1 kann für Fernwärmesysteme mit einem KWK-Deckungsanteil größer 70% gemäß Tabelle 1 der Pauschalfaktor von 0,0 bei KWK aus erneuerbaren Energieträgern angegeben werden. Sofern die Wärme an einen Wärme aufnehmenden Teilbilanzkreis geliefert wird, ist der tatsächliche Primärenergiefaktor ($f_{p,ext}=0,2$) anzuwenden. Allerdings darf auch in einem nachgelagerten Wärme aufnehmenden Teilbilanzkreis für die Belieferung von Endkunden der Primärenergiefaktor von 0 angewendet werden, sofern der Anteil von KWK auf der Basis erneuerbarer Energieträger über 70% liegt.

Die Bescheinigung ist gültig bis zum 26. Juli 2018

Ludwigshafen, 27. Juli 2015

Ort, Datum


Name des Ausstellers

f_P -Gutachter-Nr.: FW 609-003

